

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz) Mosaikparkett Eiche mit werkseitiger Versiegelung  
Beschichtungsaufbau:  
1. Untergrund: Mosaikparkett  
2. Versiegelung: HardwaxOil EcoPlus (Verbrauch: 1x 50 ml/m<sup>2</sup>)

Abmessungen: Länge und Breite variabel, Dicke 7 mm  
Farbe: Eiche  
Oberfläche: eben, feinrau, matt  
Hersteller/Lieferer: LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen

Auftraggeber: LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen

Zeugnisnummer: 94892102.001

Prüfdatum: 19.08.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.


Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **10,7°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 11.10.2021  
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

